

焼却施設のダイオキシン類測定結果

令和5年度焼却施設のダイオキシン類測定結果

測定項目 (単位)	排出ガス [ng-TEQ/m ³ N]	焼却灰 [ng-TEQ/g]	ばいじん (飛灰) [ng-TEQ/g]	排出水 [pg-TEQ/ℓ混]
基準値	1	3	3	10
4号炉 採取日: R5.9.6	0.0056	0.0016	0.51	0.012
5号炉 採取日: R5.7.26	0.0024	0.0046	0.080	

- 注(1) 測定結果は、コプラナーPCBを含んだ値です。
- 注(2) 1ng(ナノグラム)は、10億分の1グラムです。
- 注(3) 1pg(ピコグラム)は、1兆分の1グラムです。
- 注(4) TEQは、毒性等量のこと、ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中でも最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ダイオキシンの毒性等量に換算した数値です。
- 注(5) 焼却灰及びばいじん(飛灰)の基準は、薬剤処理等の判断基準です。全ての焼却施設において、薬剤処理を実施しています。
- 注(6) 焼却炉の集じん装置は、バグフィルターです。
- 注(7) 汚泥については、新ごみ焼却施設建設工事に伴い廃水処理施設は解体され、4・5号ごみ焼却施設内に仮設排水処理施設が新設されたことにより、発生した汚泥は同施設で処理することとなり、測定が不要となりました。