

令和 7 年度 焼却施設維持管理状況一覧表 (4号炉)

施設名	小平・村山・大和衛生組合 4・5号ごみ焼却施設													
施設住所	東京都小平市中島町2番1号													
令和 7 年度		維持管理 計画値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物														
種類	—		可燃ごみ＋破砕可燃ごみ＋資源物中間処理施設残渣(可燃系)											
量 (ton)	—		3,157.22	2,672.73										
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—		再燃室天井											
測定結果の得られた年月日	—		R7.4.14											
測定結果(℃) (注1)	850以上		952											
集じん器に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—		集じん器内部											
測定結果の得られた年月日	—		R7.4.14											
測定結果(℃) (注1)	概ね200以下		187											
排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置	—		煙突											
測定結果の得られた年月日	—		R7.5.12											
測定結果(ppm) (注2)	10以下		3											
冷却設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日	—													
集じん器に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日	—													
排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置	—		煙突											
排ガスを採取した年月日	—													
測定結果を得られた年月日	—													
測定結果(ng-TEQ/m³N)	0.5													
排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度														
排ガスを採取した位置	—		煙突											
排ガスを採取した年月日	—		R7.4.14											
測定結果を得られた年月日	—		R7.5.12											
測定結果	硫黄酸化物(ppm) (注2)	45以下	7											
	ばいじん(mg/m³N) (注2)	20以下	<1											
	塩化水素(ppm) (注2)	150以下	20											
	窒素酸化物(ppm) (注2)	125以下	87											
	水銀(μg/m3N) (注2)	50	—											

- (注1) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度は、手分析当日の日報の24時間平均値です。
- (注2) 排ガス中の一酸化炭素及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値です。
- (注3) 「<」が記載されている測定結果は、定量下限値未満を表します。(例:<1の場合、数値が1よりも少ないことを表します。)

令和 7 年度 焼却施設維持管理状況一覧表 (5号炉)

施設名	小平・村山・大和衛生組合 4・5号ごみ焼却施設													
施設住所	東京都小平市中島町2番1号													
令和 7 年度		維持管理 計画値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物														
種類	—		可燃ごみ＋破砕可燃ごみ＋資源物中間処理施設残渣(可燃系)											
量 (ton)	—		1,628.62	2,635.58										
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—		再燃室天井											
測定結果の得られた年月日	—													
測定結果(℃) (注1)	850以上													
集じん器に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—		集じん器内部											
測定結果の得られた年月日	—													
測定結果(℃) (注1)	概ね200以下													
排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置	—		煙突											
測定結果の得られた年月日	—													
測定結果(ppm) (注2)	10以下													
冷却設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日	—		4/16～19											
集じん器に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日	—													
排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置	—		煙突											
排ガスを採取した年月日	—													
測定結果を得られた年月日	—													
測定結果(ng-TEQ/m³N)	0.5													
排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度														
排ガスを採取した位置	—		煙突											
排ガスを採取した年月日	—													
測定結果を得られた年月日	—													
測定結果	硫黄酸化物(ppm) (注2)	45以下												
	ばいじん(mg/m³N) (注2)	20以下												
	塩化水素(ppm) (注2)	150以下												
	窒素酸化物(ppm) (注2)	125以下												
	水銀(μg/m3N) (注2)	50												

(注1) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度は、手分析当日の日報の24時間平均値です。

(注2) 排ガス中の一酸化炭素及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値です。

(注3) 「<」が記載されている測定結果は、定量下限値未満を表します。(例:<1の場合、数値が1よりも少ないことを表します。)