

令和 6 年度 焼却施設維持管理状況一覧表 (4号炉)

施設名	小平・村山・大和衛生組合 4・5号ごみ焼却施設													
施設住所	東京都小平市中島町2番1号													
令和 6 年度		維持管理 計画値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物														
種類	—		可燃ごみ＋破碎可燃ごみ＋資源物中間処理施設残渣(可燃系)											
量 (ton)	—		1,676.70	3,047.83	2,384.39	2,198.58	1,524.56	3,197.02	2,602.39	1,014.85	1,237.23	3,021.62	1,972.65	1,539.88
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—		再燃室天井											
測定結果の得られた年月日	—		R6.4.27		R6.6.13			R6.9.6		R6.11.2			R7.2.11	
測定結果(℃) (注1)	850以上		981		985			956		950			947	
集じん器に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—		集じん器内部											
測定結果の得られた年月日	—		R6.4.27		R6.6.13			R6.9.6		R6.11.2			R7.2.11	
測定結果(℃) (注1)	概ね200以下		187		187			187		187			186	
排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置	—		煙突											
測定結果の得られた年月日	—		R6.5.16		R6.7.12			R6.10.12		R6.12.19			R7.3.19	
測定結果(ppm) (注2)	10以下		3		<2			3		<2			3	
冷却設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日	—		4/6～10			7/24～30				11/16～20				3/10～13
集じん器に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日	—						8/1～2							
排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置	—		煙突											
排ガスを採取した年月日	—							R6.9.18						
測定結果を得られた年月日	—							R6.10.9						
測定結果(ng-TEQ/m³N)	0.5							0.013						
排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度														
排ガスを採取した位置	—		煙突											
排ガスを採取した年月日	—		R6.4.26		R6.6.12			R6.9.5		R6.11.1			R7.2.10	
測定結果を得られた年月日	—		R6.5.16		R6.7.12			R6.10.12		R6.12.19			R7.3.19	
測定結果	硫黄酸化物(ppm) (注2)	45以下	10		8			7		7			9	
	ばいじん(mg/m³N) (注2)	20以下	<1		<1			<1		<1			<1	
	塩化水素(ppm) (注2)	150以下	26		11			20		17			22	
	窒素酸化物(ppm) (注2)	125以下	77		84			85		84			90	
	水銀(μg/m3N) (注2)	50			0.82					0.56			0.66	

(注1) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度は、手分析当日の日報の24時間平均値です。

(注2) 排ガス中の一酸化炭素及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値です。

(注3) 「<」が記載されている測定結果は、定量下限値未満を表します。(例:<1の場合、数値が1よりも少ないことを表します。)

令和 6 年度 焼却施設維持管理状況一覧表 (5号炉)

施設名	小平・村山・大和衛生組合 4・5号ごみ焼却施設												
施設住所	東京都小平市中島町2番1号												
令和 6 年度	維持管理 計画値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
種類	—	可燃ごみ＋破碎可燃ごみ＋資源物中間処理施設残渣(可燃系)											
量(ton)	—	1,711.25	471.60	2,371.07	2,974.56	2,813.96	621.23	2,575.47	3,018.73	3,393.11	1,119.29	1,960.07	2,896.53
燃焼室中の燃焼ガス温度													
測定を行った位置	—	再燃室天井											
測定結果の得られた年月日	—			R6.14	R6.7.30			R6.10.17		R6.12.13		R7.2.26	
測定結果(℃) (注1)	850以上			973	971			967		964		980	
集じん器に流入する燃焼ガス温度													
測定を行った位置	—	集じん器内部											
測定結果の得られた年月日	—			R6.14	R6.7.30			R6.10.17		R6.12.13		R7.2.26	
測定結果(℃) (注1)	概ね200以下			187	187			187		187		187	
排ガス中の一酸化炭素濃度													
測定を行った位置	—	煙突											
測定結果の得られた年月日	—			R6.7.12	R6.8.19			R6.11.19		R7.1.14		R7.3.25	
測定結果(ppm) (注2)	10以下			2	<2			2		3		<2	
冷却設備に堆積したばいじんを除去した年月日													
年月日	—	4/17～22					9/5～9				1/7～10		
集じん器に堆積したばいじんを除去した年月日													
年月日	—	4/24					9/12						
排ガス中のダイオキシン類													
排ガスを採取した位置	—	煙突											
排ガスを採取した年月日	—					R6.8.7							
測定結果を得られた年月日	—					R6.9.10							
測定結果(ng-TEQ/m ³ N)	0.5					0.031							
排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度													
排ガスを採取した位置	—	煙突											
排ガスを採取した年月日	—			R6.6.13	R6.7.29			R6.10.16		R6.12.12		R7.2.25	
測定結果を得られた年月日	—			R6.7.12	R6.8.19			R6.11.19		R7.1.14		R7.3.25	
測定結果	45以下			8	7			8		6		7	
ばいじん(mg/m ³ N) (注2)	20以下			<1	<1			7		<1		<1	
塩化水素(ppm) (注2)	150以下			14	14			20		11		17	
窒素酸化物(ppm) (注2)	125以下			72	84			81		91		88	
水銀(μg/m ³ N) (注2)	50				0.44			0.51				0.63	

(注1) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度は、手分析当日の日報の24時間平均値です。

(注2) 排ガス中の一酸化炭素及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値です。

(注3) 「<」が記載されている測定結果は、定量下限値未満を表します。(例:<1の場合、数値が1よりも少ないことを表します。)