

小平・村山・大和衛生組合 えんかつインフォメーション

2024/8/30(金)

運転状況	4号炉		5号炉	
	停止中		運転中	
	平均	最大	平均	最大
炉内温度	575 °C	632 °C	584 °C	638 °C
燃烧室出口ガス温度	949 °C	984 °C	934 °C	971 °C
集じん器入口ガス温度	187 °C	188 °C	187 °C	188 °C
排ガス温度	181 °C	182 °C	184 °C	184 °C
排ガス流量	46,150 Nm ³ /hr	49,216 Nm ³ /hr	38,524 Nm ³ /hr	40,542 Nm ³ /hr
塩化水素濃度	35 ppm	42 ppm	29 ppm	39 ppm
窒素酸化物濃度	92 ppm	101 ppm	94 ppm	98 ppm
硫黄酸化物濃度	7 ppm	9 ppm	8 ppm	10 ppm
一酸化炭素濃度	0 ppm	0 ppm	0 ppm	1 ppm
ばいじん濃度	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³

4号炉ごみ焼却量
99.21 トン
5号炉ごみ焼却量
101.13 トン

ごみ搬入量
215.07 トン
ごみ搬入車両台数
148 台

小平・村山・大和衛生組合 えんとつインフォメーション

2024/8/31(土)

運転状況	4号炉		5号炉	
	停止中		運転中	
	平均	最大	平均	最大
炉内温度	549 °C	618 °C	572 °C	631 °C
燃焼室出口ガス温度	969 °C	994 °C	973 °C	999 °C
集じん器入口ガス温度	187 °C	187 °C	187 °C	188 °C
排ガス温度	181 °C	182 °C	184 °C	185 °C
排ガス流量	47,737 Nm ³ /hr	50,051 Nm ³ /hr	39,874 Nm ³ /hr	41,072 Nm ³ /hr
塩化水素濃度	38 ppm	47 ppm	33 ppm	37 ppm
窒素酸化物濃度	89 ppm	96 ppm	95 ppm	100 ppm
硫黄酸化物濃度	9 ppm	12 ppm	10 ppm	13 ppm
一酸化炭素濃度	0 ppm	0 ppm	0 ppm	1 ppm
ばいじん濃度	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³

4号炉ごみ焼却量
97.72 トン
5号炉ごみ焼却量
101.65 トン

ごみ搬入量
トン
ごみ搬入車両台数
台

小平・村山・大和衛生組合 えんとつインフォメーション

2024/9/1(日)

運転状況	4号炉		5号炉	
	停止中		運転中	
	平均	最大	平均	最大
炉内温度	559 °C	626 °C	604 °C	704 °C
燃烧室出口ガス温度	959 °C	977 °C	961 °C	998 °C
集じん器入口ガス温度	187 °C	187 °C	187 °C	188 °C
排ガス温度	182 °C	182 °C	183 °C	184 °C
排ガス流量	47,032 Nm ³ /hr	49,088 Nm ³ /hr	38,314 Nm ³ /hr	40,197 Nm ³ /hr
塩化水素濃度	31 ppm	42 ppm	24 ppm	32 ppm
窒素酸化物濃度	84 ppm	95 ppm	91 ppm	96 ppm
硫黄酸化物濃度	7 ppm	9 ppm	8 ppm	11 ppm
一酸化炭素濃度	0 ppm	0 ppm	0 ppm	2 ppm
ばいじん濃度	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³

4号炉ごみ焼却量
97.07 トン
5号炉ごみ焼却量
96.71 トン

ごみ搬入量
トン
ごみ搬入車両台数
台