

平成29年度第3回（第42回）要望に対する回答

◎メタウォーター株式会社への支払い（税込）

- ・平成28年度 92,190,420 円
  - ・平成29年度 1,017,273,600 円
  - ・平成30年度 1,433,719,980 円
- 2,543,184,000 円

◎岡田委員からの要望

- ・排気の流れのシミュレーション  
→排出するのは空気であることからシミュレーションは困難です。  
(プラントメーカー)
- ・臭気がどの程度出るのか？  
→環境保全目標値は敷地境界において臭気指数10以下としており、影響の分析も臭気指数10以下は満足できるとしております。
- ・前庭と建物との距離  
→正面玄関で約11mです。
- ・風呂2ヶ  
→シャワーで良いと考えます。
- ・湯沸し  
→設置します。
- ・卓球台  
→福利厚生に関する物品については、運営の委託業者に委ねるものと考えます。
- ・プラザ施設は最小限  
→仕様書の内容によって受注業者へ求める考えです。
- ・屋上緑化  
→緑化基準に基づき、対応します。
- ・ソーラーパネル  
→現在は、集光システムを考えています。