
(仮 称) 新 ご み 処 理 施 設
整 備 ・ 運 営 事 業
対 面 的 対 話 議 事 録

令和元年8月27日
小平・村山・大和衛生組合

1. 対面的対話における確認事項

No.	書類名	頁	項目			項目名	質問内容	意図	回答
			大	中	小				
1	要求水準書添付資料 添付資料 1					敷地平面図 (現況図)	小平市道A-3号線について、市道移設となりますが移設時期をご教示願います。 また、A-3号線の移設に伴う歴史環境保全地域側にある防火水槽の取扱いをご教示願います。	工事計画策定に係る確認	前段：A-3号線の移設は、今年度中に完了します。 後段：防火水槽は、移設工事で撤去予定です。そのため、本事業で設置予定の防火水槽がその機能を代替える予定です。ただし、本事業の防火水槽は移設時に設置の必要はなく、本事業期間内に設置することで可です。なお、防火水槽の設置位置は、小平市との協議によるものと理解してください。
2	要求水準書添付資料 添付資料 9	3	(6)			燃料（都市ガス）	現状の都市ガス供給点を移動することは可能でしょうか。また、都市ガスの配管ルートを検討していますが、ガス会社と協議をさせて頂いてもよろしいでしょうか。	配置に係る確認	前段：供給点の移動は可能です。 後段：ガス会社との協議を行いたい場合には、組合から行いますので、書面により協議内容を取りまとめ（様式任意）、組合に提出してください。なお、小平市道A-1号線に埋設の中圧管は、東大和市駅側から埋設されていますが、組合用地前面の既存の引込位置が末端であるため、供給点を西側へ移動させる場合は、埋設配管の延長が必要になります。
3	要求水準書添付資料 添付資料 3					事業工程	既設を稼働しながらの工事となるため、資材置場等のエリアが限られてきます。 現在、建設中の新不燃・粗大ごみ施設の工事において組合様或いは構成市町村様が貸与している土地等ありましたらご教示願います。	資材置場等の確保に係る確認	ありません。
4	要求水準書添付資料 添付資料 9	3	(5)			排水	廃水処理施設解体に伴う、代替施設を設けるにあたり4・5号炉の排水処理装置室のスペースを活用することを計画しています。現状で部屋内に残っている設備で、撤去し4・5号炉稼働に影響する設備（盤類含め）あればご教示願います。	廃水処理施設の代替施設に係る確認	多段ポンプ3台と盤がありますが、現在、使用していないため、4・5号炉の稼働に影響はありません。なお、設置状況等の必要な調査を実施してください。
5	入札説明書等に関する質問 回答（第1回）	5	2-9			地質・地盤調査結果	組合様にご提示頂いている地盤・地質調査結果と事業者が追加調査を行った結果が異なる場合には、ご協議を行って頂けることをご回答を頂いています。 掘削時に予期せぬ工作物・廃棄物等が発見された場合においても同様に工程・費用についてご協議をお願いいたします。	掘削時に予期せぬ工作物・廃棄物等が発見された場合の対応に係る確認	お見込みのとおり。
6	入札説明書等に関する質問 回答（第1回）	5	2-11			薬剤供給装置	質問回答で薬剤供給装置（ブロワ）については、「交互運転が可能となるようにして下さい。そのうえでの提案は可とします。」とご回答頂いています。3台でのローテーション運転を考えていますが本提案については採用を認めて頂くことは可能でしょうか。	薬剤供給装置に係る確認	可とします。

No.	書類名	頁	項目			項目名	質問内容	意図	回答
			大	中	小				
7	要求水準書添付資料 添付資料9	3	(5)			排水	廃水処理施設解体に伴う、代替施設を設けるにあたり4・5号炉の排水処理装置室のスペースを活用で計画進めています。地下処理水槽・汚泥貯留槽・汚水受槽について現状槽内設備及び防食塗装状況及び補修要否についてご教示願います。	廃水処理施設の代替施設に係る確認	地下処理水槽、汚泥貯留槽、汚水受槽を連結（コア抜程度）して、再利用水の中継槽として活用しています。補修状況等は必要な調査を実施してください。 なお、当該中継槽は、代替措置が可能であれば、中継槽として活用する必要はありません。
8	落札者決定基準	8	2	(2)	①	各種イベント対応・企画 審査の視点	組合施設を活用した新たなイベントの企画について、開催頻度のイメージをご教示頂けないでしょうか。	イベント対応に関する確認	提案に委ねることとし、詳細は、落札者と協議します。
9	要求水準書	11	第1章	1	1.1.3	(5)キ周辺住民等への対応	工事期間中に実施予定の「えんとつフェスティバル」は、屋外エリアでの開催が難しいと考えます。 参加者の安全確保のため、会場は4・5号ごみ焼却施設3階の大会議室とさせていただきます。	イベント対応に関する確認	ご提案ください。なお、4・5号ごみ焼却施設3階の大会議室等の室内での飲食は可能です。 具体的な開催方法は、提案内容を踏まえ、落札者と協議します。
10	落札者決定基準	8	2	(2)	②	一時的な避難者の受入 審査の視点	一時的な避難者の滞在期間はどの程度を想定されていますでしょうか。また、本施設への一時的な避難者には、順次周辺に指定されているいっとき避難場所並びに避難場所をご案内することでよろしいでしょうか。	一時的な避難者への対応に関する確認	前段：特に組合から指定する期間等はありません。発災直後から避難者が安全に避難場所へ移動するまでの期間と考えてください。 後段：順次案内することで結構です。 案内については、組合と協働して実施してください。 なお、電気や風呂の利用等を目的に、指定の避難場所から本施設へ来場することも組合としては考えています。
11	落札者決定基準	8	1	(1)	②	見学者の動線計画 審査の視点	玉川上水東側から新不燃・粗大ごみ処理施設へ入退場する見学者(来場者)と、見学者動線以外の工場棟や車両動線の歩車分離の安全確保策についてご教示願います。	見学者の安全対策に係る確認	新不燃・粗大ごみ処理施設の玉川上水側周回道路は、メンテナンス車両のみ通行するため、車両の通行頻度は高くありません。 見学者(来場者)は、来場直後に新不燃・粗大ごみ処理施設の来客用出入口から、2階の見学ルートへ誘導する動線を計画しており、2階の渡り廊下から本施設へ移動する予定です。 また、組合でも、迷い込み防止対策を実施する予定です。
12	入札説明書等に関する質問 回答(第1回)	1	1-2			運営維持管理業務	質問回答にて、組合様、運営事業者及び主灰等運搬委託事業者で結ぶ三者契約書(案)を対面的対話の時期にご提示いただける予定とのことでしたが、運営事業者の業務責任範囲を早急に確認させていただきたくご提示の程よろしくお願い致します。	組合、運営事業者及び主灰等運搬委託事業者で結ぶ三者契約書に係る確認	対面的対話議事録公表時に併せて提示します。
13	入札説明書等に関する質問 回答(第1回)	1	1-3			事業者の募集・選 定スケジュール	質問回答にて、「契約締結時期はSPC設立時期等を踏まえ、落札者と協議により決定します。」とありますが、仮に落札者決定後の令和2年3月末までにSPCの設立が困難な場合は、特定事業契約を令和2年4月の締結とすることは協議により可能と理解してよろしいでしょうか。	契約締結に係る確認	入札説明書等に関する質問回答(第1回)とおります。