

# 平成 30 年度 焼却施設維持管理状況一覧表 (3号炉)

施設名	小平・村山・天和衛生組合 3号ごみ焼却施設												
施設住所	東京都小平市中島町2番1号											平成30年8月28日現在	
平成 30 年度	維持管理 計画値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
種類	—	可燃ごみ+破碎可燃ごみ											
量 (ton)	—	1,348.20	3,712.74	3,614.82	145.56								
燃焼室中の燃焼ガス温度													
測定を行った位置	—	燃焼室出口											
測定結果の得られた年月日	—		H30.5.12	H30.6.15									
測定結果(°C) (注1)	850以上		928	932									
集じん器に流入する燃焼ガス温度													
測定を行った位置	—	集じん器入口											
測定結果の得られた年月日	—		H30.5.12	H30.6.15									
測定結果(°C) (注1)	概ね200以下		189	189									
排ガス中の一酸化炭素濃度													
測定を行った位置	—	煙突入口											
測定結果の得られた年月日	—		H30.6.18	H30.7.20									
測定結果(ppm) (注2)	10以下		1	2									
冷却設備に堆積したばいじんを除去した年月日													
年月日	—				7/9~14								
排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日													
年月日	—				H30.7.28								
排ガス中のダイオキシン類													
排ガスを採取した位置	—	煙突入口											
排ガスを採取した年月日	—		H30.5.31										
測定結果を得られた年月日	—		H30.6.15										
測定結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.5		0.071										
排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度													
排ガスを採取した位置	—	煙突入口											
排ガスを採取した年月日	—		H30.5.11	H30.6.14									
測定結果を得られた年月日	—		H30.6.18	H30.7.20									
測定結果	45以下		6	5									
硫酸化物(ppm) (注2)	20以下		<0.001	<0.001									
ばいじん(mg/m <sup>3</sup> N) (注2)	150以下		36	30									
塩化水素(ppm) (注2)	125以下		45	46									
窒素酸化物(ppm) (注2)	50		4.0										
水銀(μg/m <sup>3</sup> N) (注2)													

(注1) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度は、手分析当日の日報の24時間平均値です。

(注2) 排ガス中の一酸化炭素及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値です。

(注3) 「<」が記載されている測定結果は、定量下限値未満を表します。(例:<1の場合、数値が1よりも少ないことを表します。)

# 平成 30 年度 焼却施設維持管理状況一覧表 (4号炉)

施設名		小平・村山・大和衛生組合 4・5号ごみ焼却施設												
施設住所		東京都小平市中島町2番1号										平成30年8月28日現在		
平成 30 年度		維持管理 計画値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物														
種類		—	可燃ごみ+破碎可燃ごみ											
量 (ton)		—	2,380.16	2,595.00	280.43	2,804.15								
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置		—	再燃室天井											
測定結果の得られた年月日		—	H30.4.24	H30.5.29										
測定結果(°C) (注1)		850以上	929	940										
集じん器に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置		—	集じん器内部											
測定結果の得られた年月日		—	H30.4.24	H30.5.29										
測定結果(°C) (注1)		概ね200以下	187	187										
排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置		—	煙突											
測定結果の得られた年月日		—	H30.5.18	H30.6.18										
測定結果(ppm) (注2)		10以下	3	4										
冷却設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日		—			6/16~20									
排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日		—												
排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置		—	煙突											
排ガスを採取した年月日		—			H30.6.1									
測定結果を得られた年月日		—			H30.6.15									
測定結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		0.5			0.070									
排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度														
排ガスを採取した位置		—	煙突											
排ガスを採取した年月日		—	H30.4.23	H30.5.28										
測定結果を得られた年月日		—	H30.5.18	H30.6.18										
測定結果	硫黄酸化物(ppm) (注2)	45以下	7	8										
	ばいじん(mg/m <sup>3</sup> N) (注2)	20以下	<0.001	<0.001										
	塩化水素(ppm) (注2)	150以下	28	54										
	窒素酸化物(ppm) (注2)	125以下	86	77										
	水銀(µg/m <sup>3</sup> N) (注2)	50	14											

(注1) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度は、手分析当日の日報の24時間平均値です。

(注2) 排ガス中の一酸化炭素及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値です。

(注3) 「<」が記載されている測定結果は、定量下限値未満を表します。(例: <1の場合、数値が1よりも少ないことを表します。)

# 平成 30 年度 焼却施設維持管理状況一覧表 (5号炉)

施設名		小平・村山・天和衛生組合 4・5号ごみ焼却施設												
施設住所		東京都小平市中島町2番1号										平成30年8月28日現在		
平成 30 年度		維持管理 計画値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物														
種類		—	可燃ごみ+破碎可燃ごみ											
量 (ton)		—	2,052.93	0.00	1,804.56	2,967.46								
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置		—	再燃室天井											
測定結果の得られた年月日		—	H30.4.27			H30.7.19								
測定結果(°C) (注1)		850以上	964			937								
集じん器に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置		—	集じん器内部											
測定結果の得られた年月日		—	H30.4.27			H30.7.19								
測定結果(°C) (注1)		概ね200以下	187			186								
排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置		—	煙突											
測定結果の得られた年月日		—	H30.5.18			H30.8.20								
測定結果(ppm) (注2)		10以下	4			<2								
冷却設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日		—		5/6~10										
排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日		—												
排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置		—	煙突											
排ガスを採取した年月日		—			H30.6.29									
測定結果を得られた年月日		—			H30.7.12									
測定結果(ng-TEQ/m³N)		0.5			0.016									
排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度														
排ガスを採取した位置		—	煙突											
排ガスを採取した年月日		—	H30.4.26			H30.7.18								
測定結果を得られた年月日		—	H30.5.18			H30.8.20								
測定結果	硫黄酸化物(ppm) (注2)	45以下	9			4								
	ばいじん(mg/m³N) (注2)	20以下	<0.001			<0.001								
	塩化水素(ppm) (注2)	150以下	31			17								
	窒素酸化物(ppm) (注2)	125以下	88			85								
	水銀(µg/m3N) (注2)	50	9.1											

(注1) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度は、手分析当日の日報の24時間平均値です。

(注2) 排ガス中の一酸化炭素及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値です。

(注3) 「<」が記載されている測定結果は、定量下限値未満を表します。(例: <1の場合、数値が1よりも少ないことを表します。)